



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 765/1

вручается:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 57» города Кирова (ИНН 4346041262);
директору МБОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. Кирова
Балашову Дмитрию Александровичу

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича №765 от 29.09.2021 в период:

с 09 час. 00 мин. 08 октября 2021 г. по 11 час. 00 мин. 08 октября 2021 г.

с 13 час. 00 мин. 15 октября 2021 г. по 14 час. 00 мин. 15 октября 2021 г.

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова старшим лейтенантом внутренней службы Мамаевым Алексеем Владиславовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания школы по адресу: г. Киров, ул. Горького, 37

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:
директор МБОУ СОШ №57 г. Кирова Балашов Дмитрий Александрович
заместитель директора по АХЧ Рязанская Ольга Евтифьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В боковых лестничных клетках установлены окна, не открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. «б» 5.4.16. СП 2.13130.2020 «Свод правил.	02.10.2023	

		Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»		
2.	В боковых лестничных клетках между 1 и 2 этажами установлены окна с площадью остекления не менее 1,2м ² .	ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.12. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.10.2023	
3.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в здании, не проведены проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Последние проверки ВПВ на водоотдачу проводились 28.05.2019г.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	02.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ООППМ ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)


Мамаев А.В.
(фамилия, инициалы)



М.Л.П.

« 15 » октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ СОШ №57 г. Кирова
(должность)

Балашов Д.А.
(фамилия, инициалы)

« 15 » 10 2021 г.